

Kowalewo Pomorskie dnia 14.10.2020 r.

GKiM. 271.24.1.2020

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego: „*Wielopokoleniowa przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie*”.

1. Proszę o doprecyzowanie frakcji piasku. W projekcie mamy zapis o frakcji 0,2-2mm, a w zapytaniu 0,25 – 8mm.

Odpowiedz: frakcja piasku pod plac zabaw 0,2-2mm.

2. Proszę o doprecyzowanie ilości ogrodzenia do wykonania z PZT wynika, że będzie to 51mb ogrodzenie i jedna metrowa furtka. W projekcie mamy zapis o 57mb ogrodzenia.

Odpowiedz: ilość ogrodzenia do wykonania to 51mb (ogrodzenie i jedna metrowa furtka).

3. Proszę o doprecyzowanie ilości ławek parkowych czy maja być 2 z godnie z zapytaniem i PZT czy 7 zgodnie z zapisem projekcie na stronie 11,

Odpowiedz: ilość ławek - 2 szt.

4. Czy zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ?

Odpowiedz: Tak zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

W. Chmielewicz

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Iwona Kubińska
Zastępcza Burmistrza