

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Toruniu
ul. Łazienna 8, 87-100 TORUŃ
tel. (56) 655 47 51, (56) 621 06 92
fax (56) 655 46 84
REGON 805740463 NIP 958-16-01-700
WUOZ.T.WZN.5183.7.32.2020.KJ

Wpłynęło
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
SEKRETARIAT
Wpł. 03-08-2020
Ilość załączników 12²⁰
podpis na L. dz. 9144/108/KC/2020

Toruń, 30.07.2020 r.

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie

Dotyczy wymiany stolarki okiennej w zabytkowej części szkoły na działkach nr 248/4 i 248/5 – obręb 0010 – w Mlewie, gm. Kowalewo Pomorskie.

W odpowiedzi na pismo Gminy Kowalewo Pomorskie z 23.07.2020 r., znak: TliGG.041.6.2020, data wpływu: 24.07.2020 r. i 27.07.2020 r., odnośnie wymiany stolarki okiennej w zabytkowej części szkoły na działkach nr 248/4 i 248/5 – obręb 0010 – w Mlewie, gm. Kowalewo Pomorskie, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że stolarki okienne powinny być wymienione na drewniane, na zasadzie odtworzenia historycznych podziałów, proporcji, kształtów, profili poszczególnych elementów względem stolarki historycznej, z ościeżnicą schowaną za węgarkami, by nie była widoczna z zewnątrz. Na podstawie przesłanego wydruku karty ewidencyjnej zabytku nie można ustalić, które okno powinno być wzorem do odtworzenia i czy w ogóle zachował się chociaż jeden egzemplarz takiej stolarki, bo choć obecne okna posiadają poprawne podziały i proporcje (krzyż okienny ze ślaniem na 2/3 wysokości otworu okiennego, dolne skrzydła okienne dzielone w połowie poziomymi szczelinami (szprosami), oboknie dokładnie dopasowane do kształtu otworu okiennego z łukowym nadprożem), to nie można z fotografii wywnioskować, czy profile krzyża okiennego są poprawne. Jeżeli okazałoby się, że wszystkie stolarki są wtórne, a tylko pod pewnymi względami nawiązują do stolarki pierwotnej, to profilowania należałoby odwzorować z historycznej stolarki z innego, podobnego budynku. Stolarki należy pomalować w kolorze złamanej bieli (np. RAL 9010) lub w kolorze ciemnobrązowym (RAL 8015).

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282).

Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
mgr Sławomir Gawiński

Otrzymuje:

1. Adresat
2. WUOZ.T.WZN – aa

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Toruniu
ul. Łazienna 8, 87-100 TORUŃ
tel. (56) 655 47 51, (56) 621 06 92
fax (56) 655 46 84
REGON 005740463 NIP 956-16-21-700
WUOZ.T.WZN.5183.7.34.2020.KJ

p. Hosielski / 11.08.2020

WIEYNEŁO	
Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim	
SEKRETARIAT	
Wpł.	24-08-2020
Lp. dz. 11.50	
Lp. dz. 11.50	

11.08.2020

Toruń, 20.08.2020 r.

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie

Dotyczy remontu dachu zabytkowej części szkoły na działkach nr 248/4 i 248/5 – obręb 0010 –w Mlewie, gm. Kowalewo Pomorskie.

W odpowiedzi na pismo Gminy Kowalewo Pomorskie z 11.08.2020 r., znak: TliGG.7011.4.2020, data wpływu: 11.08.2020 r. i 13.08.2020 r., odnośnie remontu dachu zabytkowej części szkoły na działkach nr 248/4 i 248/5 – obręb 0010 –w Mlewie, gm. Kowalewo Pomorskie, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że blachodachówka, która jest współczesnym, substandardowym materiałem budowlanym o znikomych walorach wizualnych, tylko „udającym” szlachetne, ceramiczne pokrycie dachu (typowe dla obiektów zabytkowych o stromych dachach), spowoduje zasadnicze pogorszenie wyglądu tego budynku.

Jako pokrycie dachu dopuszcza się nieglazurowaną, nieangobowaną, ceramiczną dachówkę w kolorze ceglastej czerwieni (karpiówkę lub esówkę). Rynny, rury spustowe, opierzenia blacharskie i parapety zewnętrzne można wykonać tylko z niemalowanej i niepowlekanej blachy. Nie wolno wykonywać pasa podrynnowego. Dopuszcza się naprawę konstrukcji dachu poprzez wymianę zniszczonych elementów na identyczne pod względem wymiarów, kształtów i sposobu łączenia w stosunku do elementów wymienianych. Krawędzie połączeń dachowych nie powinny być wykańczane dachówkami krańcowymi (szczytowymi), tylko deskami czołowymi (potocznie zwanymi też wiatrownicami). Drewniane elementy dachu widoczne od zewnątrz powinny być zabezpieczone olejem do drewna barwiącym na kolor ciemnografitowy (antracytowy). Natomiast drewniane elementy więźby dachowej, widoczne od wewnątrz, powinny być zabezpieczone bezbarwnymi środkami.

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.).

Kujawsko - Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków

mgr Sambor Gawiński

Otrzymuje:

1. Adresat
2. WUOZ.T.WZN – aa