

Kowalewo Pomorskie, dnia 20.01.2021 r.

**Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie**

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem
w postępowaniu
Nr sprawy: GKIM.271.50.2020**

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ

Przetarg nieograniczony na zadanie: **"Budowa i przebudowa dróg gminnych (Srebrniki-Mariany, Mlewo-Mlewiec, Piątkowo) na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie"**

znak sprawy: GKIM.271.50.2020

Ogłoszenie w BZP – numer ogłoszenia: 774814-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Gmina Kowalewo Pomorskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa i przebudowa dróg gminnych (Srebrniki-Mariany, Mlewo-Mlewiec, Piątkowo) na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie", zgodnie z art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. Poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji załącznika do SIWZ oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zamawiający dokonuje autokorekty załącznika do SIWZ:

Zmienia się § 11 ust. 3 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ w zakresie oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami).

Zmieniony projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania:

Pytanie 1:

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na

funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane – może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie.

W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź:

Zadania ujęte w niniejszym postępowaniu zostały zgłoszone do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Termin na wykonanie zamówienia został określony na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, ujętego we wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2c projektu umowy – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Natomiast w przypadku wniosku Wykonawcy o wydłużenie czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji umowy związanych z pandemią COVID-19, Zamawiający będzie postępował zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W celu wykazania powyższych okoliczności, Wykonawca powinien przedstawić dokumenty potwierdzające, że brak możliwości wykonania zamówienia w terminie wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym pandemii COVID-19.

Pytanie 2:

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty.

W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź:

Projekt umowy w § 10 ust. 1 stanowi, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 projektu umowy – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych (w tym dotyczących zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej dokumentacji projektowej lub zmiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wówczas Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy przedmiar i kosztorys, a ustalenie wynagrodzenia za roboty dodatkowe odbywać się będzie na podstawie czynników cenotwórczych określonych w formularzu ofertowym oraz w § 10 ust 3 umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji umowy związanych z pandemią COVID-19.

Pytanie 3:

Dot. odc. Przebudowa drogi gminnej Mlewo-Mlewiec

Zgodnie z Wymaganiami Technicznymi WT-2 2014, na które powołuje się SST D-05.03.05W do mieszanki na warstwę wiążącą możliwe jest stosowanie dodatku granulatu asfaltowego o odpowiedniej jakości i znanym pochodzeniu.

Czy Wykonawca może zastosować do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą dodatek granulatu asfaltowego na zasadach określonych w Wymaganiach Technicznych WT-2 2014 i zgodnie z zapisami PN-EN 13108-8 2007 „Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania. Część 8: Destrukt asfaltowy.

Odpowiedź:

Zapisy w SST odnośnie wykorzystania granulatu znalazły się omyłkowo.

Wykonawca nie może zastosować do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą dodatku granulatu asfaltowego.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak prosimy o podanie konstrukcji, ilości w m2 oraz dokładnej lokalizacji odcinka próbnego oraz informacji czy odcinek próbny wliczony jest w przedmiary robót.

Odpowiedź:

Wymagania dot. Wykonania odcinka próbnego zostały określone w pkt. 3.3. SIWZ oraz w § 1 ust. 3

projekt umowy.

Powierzchnia odcinka próbnego będzie wynosić od 500 do 700 m². Odcinek próbny będzie zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dokładna lokalizacja zostanie przekazana Wykonawcy.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania wszystkich robót. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że wymagane będzie ułożenie odcinka próbnego o następującej konstrukcji:

- 3 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
- 15 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm
- 20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/63 mm
- 10 cm warstwa odsączająca z piasku.

Odcinek próbny nie został wliczony w przedmiary robót.

Niniejsze wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza

P. Wiśniewska