

Kowalewo Pomorskie, dnia 24.06.2021 r.

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem
w postępowaniu
Nr sprawy: GKIM.271.2.2021**

Wyjaśnienie treści SWZ

tryb przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.)

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”

znak sprawy: GKIM.271.2.2021

Ogłoszenie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – numer ogłoszenia: 2021/S 110-288537

Gmina Kowalewo Pomorskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie **„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie”**, zgodnie z art. 135 ust 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby oprawy oświetleniowe miały certyfikację ENEC. Głównym celem Zamówień Publicznych, pożądanym przez Ustawodawcę, a także leżącym w najlepszym interesie Zamawiającego jest zapewnienie jak największej konkurencyjności. W art. 101 ust 4 ustawy PZP Ustawodawca w sposób jednoznaczny określa, obowiązek Zamawiającego do dopuszczenia rozwiązań równoważnych poprzez dodanie określenia „lub równoważne” w przypadku odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Co więcej w przypadku stosowania określenia równoważności, zgodnie z art. 99 ust 6 ustawy PZP jest zobowiązany do wskazania kryteriów, którymi będzie kierował się przy ocenie równoważności. Warto w tym miejscu nadmienić, iż zgodnie z orzeczeniem KIO 256/14, „Pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości”.

Mając powyższe na względzie, oraz fakt, że główną wytyczną przy certyfikacji ENEC stanowi norma PN- EN 60598, czy Zamawiający zaakceptuje jako rozwiązanie tożsame certyfikację przeprowadzoną przez niezależne laboratorium badawcze notyfikowane na terenie unii europejskiej po przebadaniu zgodności z normami PN-EN 60598?

Jeśli nie, Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie czym będzie się kierował przy ocenie równoważności certyfikacji dla ENEC.

Odpowiedź:

**Zamawiający wymaga aby oprawy oświetleniowe posiadały certyfikat ENEC lub równoważny
Zamawiający jako rozwiązanie równoważne zaakceptuje oprawy oświetleniowe posiadające**

certyfikat, wydany przez niezależne, akredytowane na terenie Unii Europejskiej laboratorium, potwierdzający ich wykonanie zgodnie z normami obowiązującymi na jej terenie oraz potwierdzający wiarygodność określonych przez producenta parametrów funkcjonalnych takich jak: trwałość, napięcie zasilania, pobieraną moc, strumień świetlny, klasę szczelności, temperaturę barwową i wskaźnik oddawania barw.

Pytanie 2

W nawiązaniu do poprzedniego pytania, czy Zamawiający zaakceptuje oprawy typu parkowego nie posiadające certyfikatu ENEC bądź równoważnego?

Odpowiedź:

Oprawy parkowe powinny również posiadać certyfikat ENEC lub równoważny.

Pytanie 3

Z dokumentacji przetargowej wynika, że część opraw to oprawy oświetlenia parkowego. Z dołączonych przedmiarów wynika, że oświetlenie parkowe to 14 opraw o mocy 14W na 6m słupach. Czy Wykonawca słusznie interpretuje, że wszystkie pozostałe oprawy to oprawy oświetlenia drogowego?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie pozostałe oprawy to oprawy oświetlenia drogowego.

Pytanie 4

Zgodnie z dokumentacją projektową, Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany nie więcej niż 60% wysięgników. Czy Zamawiający zgodzi się aby na potrzeby wykonywanych obliczeń dla sytuacji nr 8 Wykonawca wykonał je z przyjęciem wymiany wysięgnika celem osiągnięcia prawidłowych parametrów oświetlenia drogi zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego klasą drogi dla normy PN 13201?

Odpowiedź:

Zamawiający założył wymianę 60% wysięgników ze względu na ich niezadowalający stan techniczny i estetyczny. Zamawiający nie przewiduje zmiany geometrii wysięgników.

*z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza*

K. Brzycka