

zał1 Bilans mocy rozdzielnic głównej RG

Rozdzielnica RG

| Odbiór | jednostkowa moc przyłączeniowa kW | współczynnik zapotrzebowania kz | współczynnik jednoczesności | łączna moc przyłączeniowa |
|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| agregat | 2,98 | 0,8 | 1 | 2,4 |
| pompa ciepła | 5,2 | 0,8 | 1 | 4,2 |
| centrala wentylacyjna | 7,8 | 0,8 | 1 | 6,2 |
| pompa ciepła | 6 | 0,8 | 1 | 4,8 |
| zb. CWU | 2,4 | 0,8 | 1 | 1,9 |
| centrala wentylacyjna | 3,9 | 0,8 | 1 | 3,1 |
| Oświetlenie wewnętrzne | 2,751 | 1 | 1 | 2,8 |
| RK | 10 | 0,8 | 1 | 8,0 |
| Oświetlenie zewnętrzne | 0,771 | 1 | 1 | 0,8 |
| Gniazda | 14 | 0,4 | 1 | 5,6 |
| Razem | | | | 39,7 |

$P_{max} = 40,0 \text{ kW}$

$I_{max} = 63 \text{ A}$