

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie

Informacja

Dotyczy postępowania pod nazwą: „**Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00080411/01 dnia 09.03.2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r poz. 1129 z późn. zm), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

1) Pytanie:

„W związku z przygotowaniem oferty w powyższym postępowaniu, zwracam się z prośbą o podanie szczegółowych wymagań dotyczących ściany mobilnej, m.in.

- szerokości panelu,
- izolacyjności akustycznej
- klasy ochrony ppoż,
- materiału wykończeniowego i kolorystyki”.

1) Odpowiedź

Ścianka mobilna – parametry techniczne:

- Grubość panela – min. 50 mm
- Szerokość panela – nie określa się (zgodnie z technologią producenta)
- Izolacyjność akustyczna – min. 32 dB
- Niepalność
- Klasa ochrony p.poz. – nie określa się
- Materiał wykończeniowy – płyta meblowa lub płyta meblowa fornirowana, HPL – kolor jasny (np. biały jednolity lub faktura drewna o jasnych odcieniach np. sosna).

UWAGI DODATKOWE:

Zwraca się uwagę na konieczność zamontowania ściany mobilnej do niezależnej konstrukcji wsporczej – stalowej podwieszanej ponad sufitem.

NIE DOPUSZCZA SIĘ PODWIESZANIA ŚCIANKI MOBILNEJ DO PASÓW DOLNYCH KRATOWNIC DACHOWYCH.

Sposób montażu stalowych belek do zamocowania ściany mobilnej został opisany w pkt 9.10. Projektu Technicznego

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego <http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/>

a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz

b) wyjaśnienia zamawiającego SWZ

– bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

z up. BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka-Sałatowska
Zastępca Burmistrza