

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie

Informacja

Dotyczy postępowania pod nazwą: „**Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00080411/01 dnia 09.03.2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r poz. 1129 z późn. zm), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

1) Pytanie:

„W związku z przygotowaniem oferty w powyższym postępowaniu, zwracamy uwagę na braki w przedmiarze dotyczące wyposażenia kuchni:

- w przedmiarze nie ujęto wyposażenia kuchni widocznego na rysunku przy ścianach w osi 6 i 7,
- brakuje m.in. takich elementów jak zmywarka, lodówka, szafki, czy są to elementy do przeniesienia z innej lokalizacji?
- brakuje także wymiarów i mocy kuchenek oraz wymiarów okapu oraz wymagań dot. m.in. oświetlenia”.

1) Odpowiedź

"W przypadku wyceny wyposażenia kuchni należy posłużyć się załączonym przedmiarem robót, w pozostałych zakresach robót przedmiary stanowią jedynie elementy pomocnicze.

Parametry dot. kuchenek:

- kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym,
- 4 palniki gazowe 4 x 2500 W,
- piekarnik elektryczny 3kW (230 lub 400V),
- wymiary (szer./głęb./wys.) 800x700x850 mm (lub zbliżone)
- wykończenie - stal nierdzewna,

Parametry okapu

- wydajność 600m³/h,
- zasilanie 230V
- moc elektryczna wentylatora 110-200W
- wymiary (szer./głęb./wys.)800x3200x450 mm,
- wykończenie – stal nierdzewna."

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego <http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/>

a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz

b) wyjaśnienia zamawiającego SWZ

– bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

z up. BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka – Sałatowska
Zastępca Burmistrza