


UWAGI - KANALIZACJA SANITARNA

1. Przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować rzędne istniejącego uzbrojenia terenu, do którego projektowane jest włączenie.
2. Jednocześnie przed nabyciem materiałów należy zweryfikować średnice oraz materiał, z którego wykonana jest istniejąca infrastruktura, aby zweryfikować poprawność założeń związanych z materiałami i sposobami włączenia do sieci oraz armatury objętej wymianą.
3. Do studni S1 należy doprowadzić zasilanie do pompy zatapialnej.
4. Porjektuje się pompę zatapialną z załączaniem ręcznym w celu umożliwienia całkowitego opróżnienia zbiornika magazynowego.
5. Przewody układać ze spadkiem zgodnie z profilem.
6. Wymiary, długości odcinków kolektorów należy zweryfikować na terenie budowy wraz z projektem architektonicznym.
7. Wykonaną instalację należy zinwentaryzować geodezyjnie.
8. Rury należy oznaczyć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną ułożoną 10cm nad rurociągiem.
9. Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub certyfikat zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy, certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz być oznakowane znakiem CE.
10. Wykopy należy prowadzić ręcznie w miejscach możliwych kolizji z inną infrastrukturą techniczną.
11. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.

LMD-Inwest Lukasz Dymura ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo tel. 505256154, NIP: 5882088004 email: biuro@LMD-invest.pl				
Inwestycja / Lokalizacja: Projekt budowy żelbetowego zbiornika naziemnego rezerwy wody czystej Kowalewo Pomorskie, dz. nr 1/6, obręb 0014 Piatkowo				
Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie ul. Konopnickiej 13 87-410 Kowalewo Pomorskie			Faza: PROJEKT BUD–WYK Branża: SANITARNA	
Sanitarna – projektowanie: MGR INŻ. ARKADIUSZ BURNICKI proj. bez ogr. w zakresie b. sanitarnej	Nr uprawnień: POM/0227/POOS/10	Data: 03.2021	Podpis:	
Sanitarna – opracowanie: INŻ. MICHAŁ CZAPIEWSKI	Nr uprawnień: –	Data: 03.2021	Podpis:	
Sanitarna – sprawdzenie: MGR INŻ. JAKUB OTTA proj. bez ogr. w zakresie b. sanitarnej	Nr uprawnień: POM/0005/PWBS/17	Data: 03.2021	Podpis:	
Temat rysunku: PROFIL INSTALACJI ZRZUTU WODY			Skala: 1:100	Nr rys.: S–03