

Kowalewo Pom., dn. 09.05.2022 r.

**Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego
i Gospodarki Gruntami
w/m**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.05.2022 r. informujemy, że lokalizacja oświetlenia w pasach drogowych dróg gminnych nr 110734 C i 110735 C - ul. Konwaliowa oraz ul. Narcyzowa w Kowalewie Pomorskim jest możliwa przy zachowaniu następujących warunków:

- słupy oświetleniowe umieszczać w chodniku przy zewnętrznej krawędzi (przy obrzeżu), a w miejscach gdzie to możliwe w pasach zieleni;
- lokalizacja słupów nie może utrudniać poruszania się pieszych po chodnikach – należy zostawić użytkową szerokość dla ruchu pieszych nie mniejszą niż 1,5 m;
- zachować obowiązujące warunki techniczne w zakresie odległości od istniejących sieci uzbrojenia podziemnego;
- przed przystąpieniem do robót opracować i uzgodnić z zarządcą drogi projekt czasowej organizacji ruchu;
- kabel pod utwardzonymi częściami pasa drogowego w miarę możliwości umieszczać metodą bezrozkopową; w przypadku konieczności wykonywania wykopu otwartego, odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika należy wykonać przy zastosowaniu materiałów i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym; ewentualna konieczność zmiany technologii robót odtworzeniowych wymaga odrębnego uzgodnienia z zarządcą drogi;
- kabel oświetleniowy pod zjazdami i na skrzyżowaniach z istniejącymi instalacjami umieszczać w rurach osłonowych;
- naruszone urządzenia pasa drogowego i terenu przywrócić do poprzedniego stanu;
- należy zobowiązać wykonawcę robót do utrzymania właściwego stanu technicznego i czystości zajmowanego terenu podczas realizacji inwestycji.

Nadmieniamy jednocześnie, że ostateczne rozwiązania techniczne dotyczące lokalizacji urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych w związku z planowaną realizacją inwestycji polegającej na „Wykonaniu oświetlenia na ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Kowalewie Pomorskim” powinien określić projektant.

A. Dalke

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

mgr Małgorzata Wegner