Poz. ŁF1. Ława fundamentowa 1 (23,90mb)

Skala 1:20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			Dł. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	RB 500W ø6	RB 500W ø12
Poz. ŁF1 – Ława fundamentowa 1 – 23.9 mb								
ŁF1	1	12	25.095	4	1	4		100.38
	2	6	1.090	120	1	120	130.80	
	3	12	1.200	16	1	16		19.20
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							130.80	119.58
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.888
MASA [kg]							29.04	106.19
MASA CAŁKOWITA [kg]							135.22	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Beton C20/25
Otulina prętów 50 mm

Poz. ŁF2. Ława fundamentowa 2 (10.00 mb)

Przekrój 1–1, 2–2
Skala 1:20





ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			Dł. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	RB 500W ø6	RB 500W ø12
Poz. ŁF2 – Ława fundamentowa 2 – 10 mb								
ŁF2	1	12	0.620	51	1	51		31.62
	2	6	1.470	51	1	51	74.97	
	3	12	10.500	4	1	4		42.00
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							74.97	73.62
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.888
MASA [kg]							16.64	65.37
MASA CAŁKOWITA [kg]							82.02	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Beton C20/25
Otulina prętów 50 mm

Poz. ŁF3. Ława fundamentowa 3 (1,28 mb)

Ława fundamentowa w przekroju 3–3
poszerzenie ławy fundamentowej pod kanały wentylacyjne przy ścianie projektowanej
Skala 1:20





ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			Dł. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	RB 500W ø6	RB 500W ø12
Poz. ŁF3 – Ława fundamentowa 3 – 1.28 mb								
ŁF3	1	12	0.800	7	1	7		5.60
	2	6	1.330	7	1	7	9.31	
	3	12	1.344	4	1	4		5.38
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							9.31	10.98
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.888
MASA [kg]							2.07	9.75
MASA CAŁKOWITA [kg]							11.81	

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Beton C20/25
Otulina prętów 50 mm

Poz. SF2. Stopa fundamentowa 2 (1 szt.)

pod kanały wentylacyjne
Skala 1:20





ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			Dł. ŁĄCZNA [m]
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	RB 500W ø12
Poz. SF2 – Stopa fundamentowa 2 – 1 szt.							
SF2	1	12	0.580	5	1	5	2.90
	2	12	0.700	4	1	4	2.80
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							5.70
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.888
MASA [kg]							5.06
MASA CAŁKOWITA [kg]							5.06

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Beton C20/25
Otulina prętów 50 mm

Poz. SF1. Stopa fundamentowa 1 (1 szt.)

Skala 1:20







ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			Dł. ŁĄCZNA [m]
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	RB 500W ø12
Poz. SF1 – Stopa fundamentowa 1 – 1 szt.							
SF1	1	12	0.840	12	1	12	10.08
	2	12	1.120	4	1	4	4.48
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							14.56
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.888
MASA [kg]							12.93
MASA CAŁKOWITA [kg]							12.93

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów osiowych

Beton C20/25
Otulina prętów 50 mm

Szczegół wykonania tarasu od strony istniejącego budynku

Skala 1:20



INWESTOR:	Gmina Kowalewo Pomorskie ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie
INWESTYCJA:	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn. „Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmoniu".

PSBUD

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
86-302 Waldowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: Stopy (poz. SF1 i SF2) i ławy fundamentowe (poz. ŁF1, ŁF2, ŁF3). Szczegół wykonania tarasu.	SKALA: 1:20	BRANŻA: Konstr. - bud.	
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	DATA: 21.02.2022 r.	NR ARKUSZA: KŻ.1	

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Świrzyński	KUP/0130/PWOK/09	KONSTR. - BUDOWL.	