

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie

Informacja

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Rekultywacja przestrzeni publicznej i terenów zielonych na obszarze miasta Kowalewo Pomorskie – II etap”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00370255/01 dnia 29.09.2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r poz. 1710 z późn. zm), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

1) Pytanie:

„Proszę o informację na temat nawierzchni bezpiecznej piaskowej:

- jaka głębokość koryta
- ile cm piasku
- czy ma być geowłóknina
- czy mają być obrzeże
- jakie urządzenia mają mieć bezpieczną strefę piaskową”

Odpowiedź

Projekt przewiduje warstwę pospółki o grubości 20 cm. Nawierzchnia trawiasta i nawierzchnia piaskowa mają być na równi – głębokość koryta należy odpowiednio dostosować. Należy zastosować geowłókninę, którą należy wywinąć na brzegi wykorytowanego terenu. Nie przewiduje się zastosowania obrzeży. Na warstwie z pospółki piaskowej zamontowane będą: zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna i huśtawka ważka na sprężynach.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego <http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/>

a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz

b) wyjaśnienia zamawiającego SWZ

– bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

z up. BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Ilona Rybicka – Sałatowska
Zastępca Burmistrza