

Kowalewo Pomorskie, 18.10.2022r.

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie

Informacja

Dotyczy postępowania pod nazwą: „**Budowa centrum kultury i integracji społecznej w Wielkiej Łące**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00382465/01 dnia 07.10.2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r poz. 1710 z późn. zm), zwanej dalej „p.z.p.”, zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

1) Pytanie:

„Prosimy o załączenie decyzji pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.”

1) Odpowiedź:

Skan decyzji o pozwoleniu na budowę w załączeniu.

2) Pytanie:

„Prosimy o załączenie dokumentacji badań podłoża gruntowego”

2) Odpowiedź:

Opinia geotechniczna w załączeniu.

3) Pytanie:

„Prosimy o wyjaśnienie, czy nadzór geotechniczny będzie sprawowany ze strony Inwestora, czy Wykonawcy?”

3) Odpowiedź:

Nadzór geologiczny realizowany będzie po stronie Wykonawcy

4) Pytanie:

„Prosimy o uzupełnienie projektu o wymagania dla ścianki mobilnej, dotyczące wykończenia, izolacyjności akustycznej, sposobu parkowania.”

4) Odpowiedź:


Ścianka mobilna – parametry techniczne:

1. Grubość panela – min. 50 mm
2. Szerokość panela – nie określa się (zgodnie z technologią producenta)
3. Izolacyjność akustyczna – min. 32 dB
4. Niepalność
5. Klasa ochrony p.poż. – nie określa się
6. Materiał wykończeniowy – płyta meblowa lub płyta meblowa fornirowana, HPL – kolor jasny (np. biały jednolity lub faktura drewna o jasnych odcieniach np. sosna).
7. Sposób parkowania – parkowanie po obu stronach pomieszczenia w obszarze przyściennym (zgodnie z rys. A.1 PT)

UWAGI DODATKOWE:

Zwraca się uwagę na konieczność zamontowania ścianki mobilnej do niezależnej konstrukcji wsporczej – stalowej podwieszanej ponad sufitem.

NIE DOPUSZCZA SIĘ PODWIESZANIA ŚCIANKI MOBILNEJ DO PASÓW DOLNYCH KRATOWNIC DACHOWYCH.



5) Pytanie:

„W przedmiarze nie uwzględniono dostawy i montażu parapetów zewnętrznych i wewnętrznych – proszę o potwierdzenie, iż należy je ująć w ofercie.”

5) Odpowiedź:

Należy uwzględnić dostawę i montaż parapetów wewn. i zewn. – zgodnie z dokumentacją projektową

- Parapety wewnętrzne – konglomerat marmurowy
- Parapety zewnętrzne – blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,55 mm.

6) Pytanie:

„W przedmiarze uwzględniono odwodnienie wykopów poprzez zastosowanie igłofiltrów. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie odwodnienia w innej technologii?”

6) Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie odwodnienia dna wykopów w innej technologii niż wskazano w dokumentacji projektowej.

7) Pytanie:

„Proszę o wyjaśnienie, czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia ujętego w przedmiarze „Załącznik- 11.4”? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie projektu o opis elementów wyposażenia wchodzących w zakres przedmiotu umowy.”

7) Odpowiedź:

W przypadku wyceny wyposażenia kuchni należy posłużyć się załączonym przedmiarem robót, w pozostałych zakresach robót przedmiary stanowią jedynie elementy pomocnicze.

Parametry dot. kuchenek:

- kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym,
- 4 palniki gazowe 4 x 2500 W,
- piekarnik elektryczny 3kW (230 lub 400V),
- wymiary (szer./głęb./wys.) 800x700x850 mm (lub zbliżone)
- wykończenie - stal nierdzewna,

Parametry okapu

- wydajność 600m³/h,
- zasilanie 230V
- moc elektryczna wentylatora 110-200W
- wymiary (szer./głęb./wys.)800x3200x450 mm,
- wykończenie – stal nierdzewna.

Pojemnik na mydło w płynie, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki do rąk, stół ze zlewem dwukomorowym + część ociekowa, stół ze zlewem dwukomorowym z półką dolną oraz stół wolnostojący z półką winny być wykonane ze stali nierdzewnej.

8) Pytanie:

„Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy zagospodarować teren pod projektowany plac zabaw, tj. usunięcie humusu, profilowanie, obrzeża, czy też pozostawić teren nienaruszony?”

8) Odpowiedź:

Zadanie nie obejmuje wykonania placu zabaw (odrębne postępowanie).

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego <http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/>

a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz

b) wyjaśnienia zamawiającego SWZ

– bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka – Sałatowska
Zastępca Burmistrza