

## **WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę drogi gminnej nr 110138C i 110139C w m. Frydrychowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ogłoszenie o zamówieniu nr 581846-N-2017, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 31.08.2017 r.**

W związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Gmina Kowalewo Pomorskie przedstawia treść pytania oraz odpowiedź:

### Pytanie nr 1

W Przedmiarze Frydrychowo W2 na str. 4 w dziale 1.2. Jezdnia, zjazdy, odwodnienie, pozycja 12. KNNR-6-06-05-6 podano: „Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu – rury HDPE fi 40cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem polnym na chudym betonie (gr. 10cm)”.

Do wykonania przepustów mamy zamiar użyć rur z PP (polipropylenu) jako materiału równoważnego o takich samych parametrach projektowych jak przewidywane w SST rury z PEHD (polietylen). Rury z PP (polipropylenu) i z PEHD (polietylenu) są produkowane wg tej samej normy PN-EN13476, a materiały polipropylen i polietylen należą do jednej grupy surowców – poliolefin. Pytanie nasze kierujemy w odniesieniu do Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 roku, opublikowanego w opracowaniu pt.: „Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych”. Opracowanie to mówi w rozdziale 2.1.1. o materiałach stosowanych do produkcji rur. A mianowicie są to polipropylen (PP) i polietylen (PE).

W związku z powyższym składamy zapytanie: Czy zamawiający dopuszcza stosowanie do budowy przepustów rur karbowanych z polipropylenu (PP)?

### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza stosowania rur karbowanych z polipropylenu (PP).

P. Wiśniewska

*Z up. Burmistrza  
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka  
Doradca-Petnomocnik Burmistrza*