

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dot. przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę części drogi gminnej nr 110144C oraz części drogi gminnej nr 110141C w m. Wielkie Rychnowo, gmina Kowalewo Pomorskie”, ogłoszenie o zamówieniu nr 584441-N-2017, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 06.09.2017 r.**

W związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Gmina Kowalewo Pomorskie przedstawia treść pytania oraz odpowiedź:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dolnej warstwy podbudowy na całym odcinku drogi, pod zjazdami oraz na poboczach z kruszywa łamanego – przekruszonego gruzu betonowego frakcji 0/63 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie dolnej warstwy podbudowy na całym odcinku drogi, pod zjazdami oraz na poboczach z kruszywa łamanego – przekruszonego gruzu betonowego bez zanieczyszczeń frakcji 0/63 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu.

P. Wiśniewska

*Z up. Burmistrza  
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka  
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza*