KOMORA WODOMIERZOWA
Przekrój A-A



KOMORA WODOMIERZOWA
rzut



Poz.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Łącznik rurowo-kołnierzowy Ø110/dn100	2 szt.
2.	Zasuwa dn100	2 szt.
3.	Zwężka dwukołnierzowa DN100/65 L=200 mm	2 szt.
4.	Wodomierz sprzężony dn65	1 szt.
5.	Kompensator dn100 L = 130 +-30 mm	1 szt.
6.	Zawór antyskażeniowy typ EA DN100	1 szt.
7.	Łańcuch uszczelniający prod. INTEGRA	2 szt.
8.	Słupki wsporcze z bloczków M6	3 szt.
9.	Ocieplenie z desek gr. 3,2cm oparte na kątownikach mocowanych do ścian komory	
10.	Izolacja pionowa ścian Superflex 10 + podkład z emulsji bitumicznej Eurolan 3K	
11.	Stopnie złazowe antypoślizgowe Ø32mm z pręta w powłoce polamidowej	6 szt.
12.	Właz stalowy typu lekkiego do przykrywania studzienek wodomierzowych o średnicy 600mm	1 szt.
13.	Płyta stropowa zbrojona z otworem Ø60cm	1 szt.
14.	Zbiornik z betonu C35/45, nasiąkliwość 5%, wodoszczelność W10	1 szt.
15.	Izolacja pozioma płyty papa termozgrzewalna	
16.	Podbeton C 6/7,5 gr. 10cm	
17.	Podsypka piaskowagr. 10cm	

węzeł włączeniowy
W1



RODZAJ KSZTAŁTKI, ŚREDNICA, TYP	ILOŚĆ
1. Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy dn100	1 szt.
2. Zasuwa miękkouszczelniająca z obudową i skrzynką uliczną dn100	1 szt.
3. Łącznik rurowo-kołnierzowy Ø110/dn100	3 szt.

Uwaga:
Wszystkie kształtki z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie powłoką epoksydowaną, nakładana metodą proszkową o grubości 250um od zewnątrz i wewnątrz. Stosować śruby, nakrętki, podkładki z oryginalnym antykorozyjnym zabezpieczeniem wykonanym przez producenta i używać kluczy dynamometrycznych. Stosować uszczelki z wkładami metalowymi.
Teren wokół uzbojenia umocnić.

H e k o
Halina Karmolińska - Słotkowska
ul. Jugosłowiańska 41,
60-301 Poznań

Inwestor:	Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie				
Obiekt:	Rozbudowa, wyposażenie i podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK, przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskiem.				
Lokalizacja:	Kowalewo Pomorskie, ul. Brodnicka 1, działki: nr ewid. 39/4 i 39/12, obręb 1-Kowalewo, gmina Gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie				
Nazwa rysunku:	**Studnia wodomierzowa**				
Branża:	sanitana	Specjalność	Nr uprawnień		Podpis
Projektował:	mgr inż. Joanna Łukanty	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WKP/0336/PWOS/10		
Opracował:	mgr inż. Iwona Majewska - Kopeć mgr inż. Michał Sobczuk				
Sprawdził:	mgr inż. Halina Słotkowska-Karmolińska	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	26/P/97		
NR PROJEKTU:	P_013_KOWALEWO POM._2017	SKALA:	1 : 25	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:	05.2017	NR RYSUNKU:	**PB_ISZ_9.0**