szafka pomiarowa ZKP



Rozdzielnica RG - budynek socjalno-biurowy



P_i=22,4kW k=0,44 P_z=9,9kW I_B= 15,4A	Główny wyłącznik prądu	Kontrola faz	Ochrona przeciw-przepięciowa klasy B+C	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	Oświetlenie	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda DATA	Gniazdo (szafa ST)	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	Kocioł gazowy dwufunkcyjny	Kurtyna powietrzna	Rezerwa	Rezerwa	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe	Oświetlenie magazynu	Gniazdo wtykowe Magazyn drugiego życia	Rezerwa	Oświetlenie zewnętrzne	Waga najazdowa	Rozdzielnica RW Punkt napraw	Rozdzielnica RP1 Pompownia
	–	–	–	–	0,7kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	1,0kW	0,5kW	–	1,0kW	3,0kW			–	0,3kW	2,0kW		0,1kW	1,0kW	2,0kW	0,8kW

UWAGI:

1. Zaciski kablowe wykonać o rząd większe niż wynika to z dobranych przekrojów kabli.
2. Niniejszy schemat umieścić w rozdzielnicy.
3. W rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 20% wolnego miejsca na aparaty modułowe.
4. Przyłącze stanowi odrębne opracowanie.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
UKŁAD SIECI: TN-C-S



Heko
Halina Karmolińska - Słotkowska
ul. Jugosłowiańska 41,
60-301 Poznań

Inwestor:	Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie				
Obiekt:	Rozbudowa, wyposażenie i podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK, przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskiem.				
Lokalizacja:	Kowalewo Pomorskie, ul. Brodnicka 1, działki: nr ewid. 39/4 i 39/12, obręb 1-Kowalewo, gmina Gmina Kowalewo Pomorskie, powiat golubio-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie				
Nazwa rysunku:	**SCHEMAT IDEOWY. ROZDZIELNICA RG.**				
Branża:	ELECTRYCZNA	Specjalność / Nr uprawnień			Podpis
Projektował:	mgr inż. Michał Kaczmarek 44/17	uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń WKP/0386/POOE/13			
Opracował:					
Sprawdził:	mgr inż. Rafał Olszewski	uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń WKP/0410/POOE/11			
NR PROJEKTU:		SKALA:	- : -	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY
REWIZJA:	00.00.00.00.00	DATA:	05. 2017	NR RYSUNKU:	**PB_E_5.0**