



- Oznaczenia:**
- FP - filtr płaskowy Filtrex D500 Gemas
 - PF - pompa filtracyjna Aqua Master 17 N=0,65kW 3 faz.
 - VWA - zawór 6-cio drogowy automatyczny 1 1/2"
 - PA - pompy dysz Aqua MASTER 32 N=1,30kW 3 faz.
 - LC - sondy poziomu wody
 - SSP - szafa sterowania programowego
 - SGZS - szafa główna zasilania i sterowania
 - WW - wentylator kanałowy wywiewny Venture Instrustries
 - WN - wentylator kanałowy nawiewny Venture Instrustries
 - GE - grzejnik elektryczny z termostatem handlowy
 - UD - urządzenie pomiarowo dozujące Technopool 3
 - ZpH - pH minus 30kg
 - ZCI - pochloryn sodu 30kg
 - ZGI - Algen 30kg
 - PO - pompa odwadniająca Omnigena Verty Go600

- Uwagi:**
- Dno niecki fontanny kształtować ze spadkiem do PAW+OD.
 - Dno posadzki pomieszczenia technicznego kształtować ze spadkiem do zagłębienia na pompę.
 - Rurociągi układać ze spadkiem do pomieszczenia technicznego.
 - Do pomieszczenia technicznego doprowadzić:
 - przyłączy elektryczny z zapasem kabla w układzie TNS z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i naprądowym po stronie rozdzielni głównej
 - bednarę zakończoną szyną uziemiającą
 - przyłączy kanalizacji min. D110
 - przyłączy wody min. D32 z wodomierzem i zaworem antyskażeniowym, zakończony zaworem odcinającym z zaworem czerpalnym.
 - Właz do pomieszczenia min. D800.
 - Należy wykonać: drabinę włazowo-włazową
 - Miejsce montażu dysz i reflektorów zależne od rozmiaru płyt kamiennych.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek nie może być bez zgody GE Holding Sp. z o.o. kopiowany, udostępniany osobom trzecim, ani wykorzystywany w inny sposób.

GE HOLDING

Sp. z o.o.

BASENY | PŁYWALNIE | FONTANNY | PROJEKT | DOSTAWA | MONTAŻ | OBSŁUGA | SERWIS | OBIEKTY POD KLUCZ

GE Holding Sp. z o.o.
ul. Pachońskiego 2a
31-223 Kraków

tel/fax: 012 420 19 61
e-mail: biuro@geholding.pl
www: www.geholding.pl

NIP: 681-205-52-76
REGON: 122774075
KRS: 0000449063

Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie z siedzibą władz w Urzędzie Miasta ul. Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie		Adres Inwestycji: 12 ¹ / ₄ , 12 ¹ / ₂ obręb 04, Kowalewo Pomorskie	
Projekt: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZ.I: PLAC 700-LECIA *Technologia fontanny			Nr rys.: TF-1.2
Zespół projektowy:	Data:	Podpis:	
mgr inż. Łukasz Erazmus	09.07.2017		
inż. Paweł Kęsek	09.07.2017		
-	-		
Rysunek: Rzut pomieszczenia technicznego i niecki fontanny		Nr opracowania: PB-0004-2017-F/90-TF-17	Skala: 1:20