

Kowalewo Pomorskie, dnia 19.07.2018 r.

**Gmina Kowalewo Pomorskie**  
**Plac Wolności 1**  
**87-400 Kowalewo Pomorskie**

**Do wszystkich Wykonawców**  
**zainteresowanych udziałem**  
**w postępowaniu**  
**Nr sprawy: GKiM.271.42.2018**

### **Wyjaśnienia treści SIWZ**

Przetarg nieograniczony na zadanie: "**Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie**"

znak sprawy: GKiM.271.42.2018

Ogłoszenie w BZP - numer ogłoszenia: 582188-N-2018 z dnia 2018-07-02

Gmina Kowalewo Pomorskie jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "**Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie**", zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje pytania i udziela wyjaśnień treści SIWZ:

#### **Pytanie 1:**

*Prosimy o załączenie przekrojów poprzecznych.*

#### **Odpowiedź:**

Przekroje poprzeczne załączono w projekcie budowlanym.

#### **Pytanie 2:**

*Prosimy o załączenie profilu podłużnego.*

#### **Odpowiedź:**

W projekcie brak profilu podłużnego. Drogę należy wykonać przy zachowaniu istniejących pochyleń podłużnych.

#### **Pytanie 3:**

*Prosimy o określenie, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem ( $R_m=2,5MPa$ ) metodą mieszania na miejscu.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji metodą mieszania na miejscu.

Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu należy użyć specjalistycznych mieszarek wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych.

Bez względu na miejsce wykonywania mieszanki wymagane jest wykonanie odcinka próbnego w ilości nie mniej niż 10% ogólnej powierzchni przeznaczonej do wykonania stabilizacji gruntu cementem.

**Niniejsze stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

***Burmistrz  
/-/ Andrzej Grabowski***

M. Wegner