

Kowalewo Pomorskie, dnia 19.07.2018 r.

Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-400 Kowalewo Pomorskie

Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem
w postępowaniu
Nr sprawy: GKiM.271.42.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ

Przetarg nieograniczony na zadanie: "**Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie**"

znak sprawy: GKiM.271.42.2018

Ogłoszenie w BZP - numer ogłoszenia: 582188-N-2018 z dnia 2018-07-02

Gmina Kowalewo Pomorskie jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "**Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie**", zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje pytania i udziela wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie 1:

Prosimy o określenie, czy Zamawiający przewiduje przebudowę przepustu pod drogą w km ok. 0+490.

Odpowiedź:

Na dzień wykonywania dokumentacji przepust nie wymagał przebudowy. Niemniej jednak należy przewidzieć przebudowę przepustu w km 0+490.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje budowę/przebudowę przepustów pod drogą lub pod zjazdami. Jeżeli tak, to prosimy o wyszczególnienie lokalizacji oraz długości przepustów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje budowy nowych przepustów. W wycenie należy wycenić udrożnienie/oczyszczenie istniejących przepustów pod drogą i zjazdami.

Pytanie 3:

Prosimy o określenie, w jaki sposób należy wykonać rowy w miejscach, gdzie nie jest możliwe wykonanie zgodnie z przekrojem A-A (zbyt mała szerokość pasa drogowego).

Odpowiedź:

Należy odtworzyć istniejące rowy oraz wykonać rowy na odcinkach, gdzie szerokość pasa drogowego na to pozwala.

Pytanie 4:

Czy w ramach zadania Zamawiający przewiduje wykonanie zjazdów na pola.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje regulację wysokościową istniejących zjazdów.

Pytanie 5:

Czy do regulacji wysokościowej zjazdów należy przewidzieć zakup nowego materiału (kruszywo oraz kostka betonowa)

Odpowiedź:

Przy regulacji zjazdów należy stosować materiały z rozbiórki. Niemniej jednak Oferent powinien przewidzieć część materiału nowego (np. przy zniszczeniu kostki podczas rozbiórki)

Niniejsze stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

***Burmistrz
/-/ Andrzej Grabowski***

M. Wegner