

Kowalewo Pomorskie, dnia 19.07.2018 r.

**Gmina Kowalewo Pomorskie**  
**Plac Wolności 1**  
**87-400 Kowalewo Pomorskie**

**Do wszystkich Wykonawców**  
**zainteresowanych udziałem**  
**w postępowaniu**  
**Nr sprawy: GKiM.271.42.2018**

### **Wyjaśnienia treści SIWZ**

Przetarg nieograniczony na zadanie: "**Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie**"

znak sprawy: GKiM.271.42.2018

Ogłoszenie w BZP - numer ogłoszenia: 582188-N-2018 z dnia 2018-07-02

Gmina Kowalewo Pomorskie jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "**Przebudowa części drogi gminnej nr 110123C relacji Wielkie Rychnowo - Nowy Dwór - gr. gminy - Kiełbasin, na odcinku 2113,42mb w Gminie Kowalewo Pomorskie**", zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje pytania i udziela wyjaśnień treści SIWZ:

#### **Pytanie 1:**

*W wyniku wizji lokalnej na podstawie badań istniejącej nawierzchni bitumicznej stwierdzono, że jej grubość jest mniejsza niż podano w przedmiarze, w pozycji odnośnie frezowania (21 cm). Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca musi uwzględnić zakup pozostałego materiału potrzebnego do wykonania Podbudowy z MCE oraz poboczy.*

#### **Odpowiedź:**

Grubość istniejących warstw określono na podstawie odwiertów nawierzchni. Jeżeli Oferent dysponuje innymi wynikami badań to powinien wykonać wycenę wg posiadanych wyników.

#### **Pytanie 2:**

*Prosimy o załączenie SST odnośnie poboczy z kruszywa oraz destruktu bitumicznego.*

#### **Odpowiedź:**

SST - D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwiązanego, dotyczy również poboczy.

#### **Pytanie 3:**

*W SST dotyczącym wykonania podbudowy z MCE odnośnie wymagań dla kruszywa powołano się na normy PN-EN 13043 i PN-EN 13242. Ponadto w poszczególnych tabelach przytoczono wymagania polskich norm, które zostały wycofane. Prosimy o potwierdzenie, że kruszywo do w/w warstwy powinno spełniać normy PN-EN 13043 i PN-EN 13242.*

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy.

**Pytanie 4:**

*Prosimy o określenie, czy Zamawiający, dla kruszywa do warstwy podbudowy z MCE, dopuszcza wartość zapylenia do 9 (dla frakcji 0,075). Wymagana wartość zapylenia dla tej frakcji wg SST wynosi 2,5. Jest to bardzo małe zapylenie, przez co taki materiał jest bardzo trudno dostępny.*

**Odpowiedź:**

Kruszywo ma być zgodne z SST.

**Niniejsze stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Burmistrz**  
**/-/ Andrzej Grabowski**

M. Wegner

