

Kowalewo Pomorskie, 20.09.2018 r.

TliGG.271.24.2018

## I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **„Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu”**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania w zakresie udzielenia zamówienia pn. „Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu” oraz udziela na nie odpowiedzi:

### **Treść pytania 1:**

Prosimy o podanie wytycznych urządzeń wentylacji mechanicznej lub załączenie do dokumentacji projektu wykonawczego wytycznych z parametrami tych urządzeń.

### **Odpowiedź:**

Parametry techniczne wentylatorów:

Wentylatory dachowe:

Wentylator trójfazowy jednobiegunowy: o wydajności min. 0,10m<sup>3</sup>/s, ilość obrotów min 400obr./min, ciśnienie min. 50Pa, mocy min 0,08kW, głośność do 45db.

Wentylatory kanałowe: wydajność min 100m<sup>3</sup>/h, ilość obrotów min 2200obr./min, poziom hałasu do 45db.

**z up. BURMISTRZA  
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka  
Zastępca Burmistrza**